

Produkt-ID-Nummer  
Product ID number

CE-0645 BQ104



## EG-Baumusterprüfbescheinigung

gemäß der EG-Richtlinie 92/42/EWG  
über die Wirkungsgrade von neuen Warmwasserheizkesseln

## EC Type Examination Certificate

according to the EC directive 92/42/EC  
efficiencies of new hot water boilers

**Hersteller:**  
manufacturer

**Ecoflam S.p.A.**  
via Roma, 64  
I-31023 Resana  
Italy

**Produktart :**  
product category

**UNIT:** Kessel mit integriertem Brenner

**Handelsbezeichnung:**  
**Bauart:**  
construction type

Kessel mit Gebläsebrenner nach EN 303  
Standardheizkessel

**Typ, Ausführung:**  
type, model

**INSTANT 26 Low Nox..., INSTANT 26...**

**Prüfgrundlagen:**  
basis of type examination

DIN 4702-1/2, Ausgabe 03/90  
DIN EN 303-1, Ausgabe 12/03  
DIN EN 303-2, Ausgabe 12/03  
DIN EN 304, Ausgabe 01/04

**Prüflaboratorium:**  
laboratory

TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme GmbH  
Prüfstelle für energietechnische Einrichtungen

**Überwachung:**  
surveillance procedure

Prüfung der Konformität mit der zugelassenen  
Bauart nach Modul C

10.6.2006  
Datum, Leiter der Prüfstelle

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Rick', is written over the printed name 'Dipl.-Ing. F. Rick'.

Dipl.-Ing. F. Rick



TÜV Rheinland - von der deutschen Bundesregierung benannte und von der EG-Kommission offiziell notifizierte Stelle für die Konformitätsbewertung nach der Wirkungsgrad-Richtlinie  
TÜV Rheinland - appointed by the Government of the Federal Republic of Germany and officially registered by the EC-Commission for conformity assessment by the EC directive 92/42 EC

TÜV Immissionsschutz  
und Energiesysteme GmbH  
51105 Köln

**Produkt-ID-Nummer: CE-0645 BQ104**

*Product-ID-Number*

Bei Vorliegen eines Systems zur Kennzeichnung der Energieeffizienz nach Artikel 6, dürfen Kessel mit folgenden Energieeffizienzzeichen gekennzeichnet werden:

**Technische Daten**

*technical data*

Typ- bezeichnung	Nennwärme- leistungsbereich kW	Energie- effizienz	Brennstoffe*	Prüfbericht Nr.
INSTANT 26 Low Nox CPR	23-26	***	P	K1372005B2
INSTANT 26 Low Nox SP/A	23-26	***	P	K1372005B2
INSTANT 26 CPR	18-26	***	P	K1372005B2
INSTANT 26 SP/A	18-26	***	P	K1372005B2

\*) P=Heizöl EL / G= Erdgas

Die Kessel sind in Verbindung mit dem mitgelieferten Brenner nach DIN EN 267 geeignet, die Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie zu erfüllen, wenn die Einstellungen der Gebläsebrenner innerhalb der Anforderungen der EN 303 erfolgt.