

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Alle Direttive 90/396/CEE e 92/42/CEE

**Elco Italia S.p.A.**  
Via Roma, 64 - 31023 Resana (TV) - Italia

Dichiara sotto la propria responsabilità che la caldaia a condensazione Ecoflam, mod.:

**Bluette 107.30** ( nelle versioni CPR, SP/A, CPA colonna )

è conforme a quanto stabilito dalla Direttiva Gas 90/396/CEE e dalla Direttiva Rendimenti 92/42/CEE .

L'apparecchio è stato certificato dall'Ente Notificato DVGW, sovrintendente allo svolgimento di tutti i tests funzionali e di laboratorio (PIN di certificazione: **0085BN0173**).

I requisiti di funzionamento, di costruzione, di sicurezza e l'attitudine all'impiego e all'utilizzo razionale dell'energia sono stabiliti dalle norme :


UNI-EN 483 : *"Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi – Caldaie di tipo C di portata termica non maggiore di 70 kW"*

UNI-EN 677 : *"Caldaie di riscaldamento centrale alimentate a combustibili gassosi –Requisiti specifici per caldaie a condensazione con portata termica nominale non maggiore di 70 kW".*

In base a quanto riportato al par. 6.6.2 della UNI-EN 483, l'apparecchio risulta appartenente alla classe 5 di NOx (NOx<70 mg/kWh).

Con rif. alla Direttiva Rendimenti 92/42/CEE, regolamentata dal D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996, ed in particolare l'allegato II della medesima ("attribuzione delle marchiature di rendimento energetico"), al suddetto apparecchio è stato attribuito il marchio a quattro stelle : ★★★★★ .

Resana, 1 aprile 2008

  
**Ing. Ruggero Marchetti**

Amministratore delegato Elco Italia S.p.A.