

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

Con riferimento alle disposizioni stabilite dal Decreto 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349 della Legge 27 dicembre 2006, La **Elco Italia S.p.A.**

DICHIARA

che le caldaie a condensazione:

Ecoflam ECOMAX K (tutti i modelli)

Ecoflam ECOMAX KC (tutti i modelli)

sono caratterizzate da un rendimento termico utile a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale maggiore di $93+2 \log P_n$, dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore, espressa in kW.

Il valore del rendimento è stato certificato dall'Ente Notificato TECHNIGAS, sovrintendente allo svolgimento di tutti i tests funzionali e di laboratorio previsti dalla normativa tecnica vigente (certificazione CE n.: **0461BO0703**).

In virtù di quanto sopra riportato, i suddetti generatori soddisfano il requisito stabilito dall'art. 9, comma 1, punto A del Decreto 19 febbraio 2007.

Resana, 12 marzo 2007

Ing. Massimo Rigato
Direzione Ricerca e Sviluppo Elco Italia S.p.A.

