

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

AI SENSI DELLA CIRCOLARE 102/99

"Impianti ad acqua calda con generatori di calore modulari"

- Vista la Circolare I.S.P.E.S.L. n° 102/99 del 12 Dicembre 1999;
- Visto il punto 3.3 della Raccolta R Fascicolo R3 Impianti, Capitolo R3 F - Ed. 99.9 "Impianti di riscaldamento ad acqua calda con generatori di calore modulari" allegato alla Circolare 102/99 del 12 Dicembre 1999;

Elco Italia S.p.A.

Con sede in: via Roma, 64 - Resana (TV) - 31023
Iscritta nel registro ditte C.C.I.A.A. di Treviso, n. 193884

DICHIARA

Che i seguenti moduli termici:


Ecoflam BLUMAX 45
Ecoflam BLUMAX 60
Ecoflam BLUMAX 80

Sono predisposti dal costruttore per poter essere installati singolarmente o in batteria;
Sono rispondenti alle prescrizioni previste nei punti 3.1, 3.2 e 3.2.2 dell'allegato I.S.P.E.S.L. alla Circolare 102/99 del 12 Dicembre 1999.

Essendo i suddetti moduli caratterizzati da un contenuto d'acqua superiore a 5 litri, il circuito d'acqua di ogni elemento termico deve essere privo di intercettazioni (par. 3.2 cap. R3F).

L'intercettazione è ammessa solamente se si assicura in ogni caso l'espansione del fluido nonché la sicurezza contro la sovrappressione, o la comunicazione del fluido termovettore con l'atmosfera, (par. 3.2.2 cap. R3F).

Resana, 15 gennaio 2007



Ing. Massimo Rigato
Direzione Ricerca e Sviluppo