

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

La **Elco Italia S.p.A.**

DICHIARA

che le pompe di calore aria-acqua:

Aerotop T10X

Rispondono a quanto stabilito dal D.M. 06 agosto 2009 “Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”, in particolare ai seguenti requisiti riportati nell'allegato I:

Tipo di pompa di calore	Temp. esterna (°C)	Temperatura (°C)	COP
			2010
Aria/acqua	Bulbo secco all'entrata: 7	Ambiente a bulbo secco all'entrata: 30	4,1
	Bulbo umido all'entrata: 6	Ambiente a bulbo umido all'entrata: 35	

Resana, 06 aprile 2010

Ing. Maurizio Boldrini
Direzione Solution Center

